



Seznam sistemov aktivne požarne zaščite in periodika pregledovanja

Po Pravilniku o pregledovanju in preskušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19) so navedeni naslednji sistemi in njihova periodika pregledovanja

VGRAJEN SISTEM AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje

- požarne lopute
- požarna vrata
- evakuacijska vrata
- prezračevalne naprave
- naprave in oprema, ki služi za pogon ali krmiljenje dvigala
- avtomatski javljalniki gorljivih plinov
- odprtina za naravni odvod dima in toplote

Sistemi za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov

Sistem za nadzor dima in toplote

- naravni odvod dima in toplote
- mehanski odvod dima in toplote
- nadtlačni sistem kontrole dima

Gasilni sistem

- gasilni sistem s tekočim gasilom – sprinkler
- gasilni sistem s tekočim gasilom z odprtimi šobami, namenjen gašenju ali omejevanju požara
- gasilni sistem s tekočim gasilom
- gasilni sistem s plinastim gasilom
- gasilni sistem z drugim gasilom

Varnostna razsvetljava

Drugi SAPZ – sistem aktivne požarne zaščite

- avtomatska požarna / evakuacijska vrata z lastnim sistemom odkrivanja požara
- zniževanje koncentracije kisika v prostoru
- rezervna oskrba z energijo za SAPZ
- preprečevanje požara v transportnih cevovodnih / silosih

Ob vsaki razširitvi sistema, za spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite oziroma če vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, ki je bil sistem aktiviran, ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju, je priporočeno pridobiti novo potrdilo.

Periodika pridobitve potrdila o brezhibnem delovanju za vse sisteme je na 3 leta od datuma izdaje.